

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 sekretar@mchskrsk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам

г. Енисейск, ул. Ленина, 122а, тел. 2-23-07, ofps13gpn@mchskrsk.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания № 135/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

**«Ярцевский детский сад № 3»**

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Енисейска, Енисейского и Северо – Енисейского районов по пожарному надзору М.С. Ермакова от «04» декабря 2019 года № 135, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16 ч. 00 мин по 17 ч. 00 мин. «11» декабря 2019 года и с 11 ч. 30 мин. по 12 ч. 00 мин. «20» декабря 2019 года проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором г. Енисейска, Енисейского и Северо – Енисейского районов по пожарному надзору Нейман Ариной Викторовной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов)

Здание и помещения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ярцевский детский сад № 3», расположенной по адресу: 663170, Енисейский район, с. Ярцево, ул. Кирова 86

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) совместно с заведующей МБДОУ «Ярцевский детский сад № 3» Рау Анной Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и
1	2	3	4
135/1/1	Не проводятся регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок	<b>Статья 6 (1)</b> Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные	30.01.2020 г.

№ Предпри- сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасност и 4
1	2	3	4
	пожарной сигнализации (последняя проверка проведена в июне 2019 года)	<p>техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;</p> <p>2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p><b>статья 37 (2) Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности:</b> Руководители организации обязаны: содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;</p> <p><b>Пункт 63 (3) Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводо-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)</b></p>	

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1.	Федеральный закон от 22.07.2008 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности»
2.	Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
3.	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Енисейска,  
Енисейского и Северо-Енисейского районов  
по пожарному надзору Нейман А.В.

«20» \_\_\_\_\_ декабря \_\_\_\_\_ 2019 г.



Предписание для исполнения получил(а):

  
(подпись)

Заведующая МБДОУ «Ярцевский  
детский сад №3» Рау А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«20» \_\_\_\_\_ декабря \_\_\_\_\_ 2019 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

**ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19  
ОНД в ПР по г. ЕНИСЕЙСКУ, ЕНИСЕЙСКОМУ и СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОМУ РАЙОНАМ 8 (39195) 2-23-07