

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 227-71-99 (sekretar@mchskrsk.ru)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам
г. Енисейск, ул. Ленина, 122а, тел. 8(39195) 2-23-07, ofps13gpn@mchskrsk.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 220

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

должностному лицу – И.о. заведующей Муниципального бюджетного дошкольного
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
образовательного учреждения «Ярцевский детский сад № 3»
владельца собственности, имущества и т.п.

(далее – И.о. заведующей МБДОУ Ярцевский детский сад № 3)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 28.07.2021 № 220 в период с 12:30 часов 05 августа 2021 по 17:30 часов 18 августа 2021 государственным инспектором г. Енисейска, Енисейского и Северо-Енисейского районов по пожарному надзору Косныревой Ариной Викторовной, совместно с И.о. заведующей МБДОУ Ярцевский детский сад № 3 Гришиловой Оксаной Валерьевной проведена плановая выездная проверка объекта защиты МБДОУ Ярцевский детский сад № 3, расположенного по адресу: Енисейский район, с. Ярцево, ул. Кирова, 86 литер Б1.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения
1	2	3	4
1.	Руководитель организации не обеспечил дежурный персонал средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации: На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	11.02.2022

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г. Енисейска,
Енисейского и Северо-Енисейского районов
по пожарному надзору Коснырева А.В.

«18» августа 2021 г.



* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Предписание для исполнения получил(-а):

И.о. заведующей МБДОУ Ярцевский детский сад № 3

«18» августа 2021 г.


(подпись)

О.В. Гришилова